

Rawskie TBS Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 10J

RTBS 1/2012

Dotyczy: *przetargu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz modernizacja instalacji grzewczej, wody użytkowej i gazowej przy pl. Piłsudskiego 3 w Rawie Maz.*

W dniu 26.06.2012r. wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1:

1. Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (chodzi o podziały i sposób otwierania – ma to znaczenie przy ustalaniu ceny) i określenie kolorystyki stolarki/ ślusarki – jest rozbieżność między opisem a przedmiarami.

Odpowiedź:

Stolarka okienna z PVC w kolorze białym

- wymiar 0,40 x 0,60 – jednozielne – uchylne
- wymiar 1,65 x 1,20 – dwuskrzydłowe U/UR
- wymiar 1,80 x 1,20 dwuskrzydłowe U/UR
- wymiar 1,35 x 1,65 dwuskrzydłowe U/UR
- wymiar 1,30 x 1,65 dwuskrzydłowe U/UR

Stolarka drzwiowa – aluminiowa w kolorze brązowym z podziałem 1/3 x 2/3 o wym. 1,26 x 2,20 i 1,20 x 2,20 – oba skrzydła otwierane z szybą bezpieczną w części górnej skrzydła wym. 0,90 x 2,00 jednoskrzydłowe z szybą bezpieczną w części górnej skrzydła

Pytanie 2:

2. Prosimy o opis elementów wkładu kominowego do kotłów z podaniem średnicy wkładu.

Odpowiedź:

Wkład kominowy koncentryczny wg zaleceń producenta kotła i zgodnie z dokonanym odbiorem kominiarskim